



## LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm wg PN-EN-13108
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 5 cm wg PN-EN-13108
3. Kruszywo łamane kamienne 0/31,5mm grubości 15 cm
4. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego
5. Podbudowa na poszerzeniu z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 15 cm ( szerokość zmienna )
6. Pobocze z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 24 cm
7. Warstwa odsączająca na poszerzeniu z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm



### Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo-Linowiec

dz. nr 30 obręb Montowo;  
dz. nr 213/1; 155 obręb Linowiec

INWESTOR: Gmina Grodziczno

SKALA:

### Przekrój normalny

1: 50

drogowa	Nr uprawnień	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Kazimierz Krakówka	MAZ/0169/P000/11 MAZ/BD/3377/01	

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA  
NADZÓR PROJEKT DROGI ULICE  
KRAKÓWKA KAZIMIERZ  
09-300 ŻUROMIN  
kkrakowka@interia.pl

RYS.NR 2.1  
Data :  
12/2017