



Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 183033N Montowo-Linowiec
Sygnatura akt: IP.271.1.1.2.2019

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 05.02.2019 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.2.2019

WYJAŚNIENIE nr 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się, że

– w dniu 05.02.2019 roku wpłynął jeden wniosek
o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 183033N Montowo-Linowiec.


ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy niewiązanej z kłsm 0/31,5 mm o przekruszu 50/30 powszechnie stosowanych w drogownictwie?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający informuje, iż dopuszcza procentową zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym C 50/30 wg PN-EN 933-5 pod warunkiem, że frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnię.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT

mgr Tomasz Szczerpański
(kierownik zamawiającego)